

**Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o.**
66-200 Świebódzin ul. Cegielniana 2
☎ 0684750867 FAX 0683822468

Świebódzin 10 lutego 2020 r.

Na podstawie **art. 38 ust. 1** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215),
wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie następujących
pytań:

1. W związku z tym, że zaproponowane dwa rozwiązania nie są
równoważne cenowo proszę o jednoznaczne określenie które
obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe: montaż jednej platformy
wewnętrznej czy montaż dwóch platform zewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do rozwiązania
architekta tj. montażu platformy wewnętrznej.

2. Dla wybranego rozwiązania proszę o przedstawienie rodzaju
i parametrów urządzeń oraz sposobu montażu.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia poniżej podstawowy opis
techniczny platformy schodowej:

- rodzaj platformy: elektryczna platforma pochyła
przyschodowa;
- udźwig nominalny: do 230 kg
- model: V64.

Do wiadomości:
1. a/a

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
STBS Sp. z o.o.

Lidia Wiśniewska